ELA – SAA – SAZ – ENS – NGRS



als Gefahren-Meldeanlage

ohne Gefahrenmeldung

unter Einbeziehung der Brandmeldeanlage (BMA)

ohne Einbeziehung der Brandmeldeanlage (BMA)

Sprachalarmierungsanlage (SAA)
Sprachalarm-System (SAS)
Sprachalarm-Zentrale (SAZ)

Elektroakustisches Notfallwarnsystem (ENS) Notfall- und Gefahren-Reaktions-System (NGRS)

DIN VDE 0833-4 für Sprachalarmanlagen

heutzutage wird i.d.R. eine Sprachalarmierungsanlage (SAA) unter Einbeziehung der BMA installiert

DIN VDE 0827

Keine speziellen Normen einzuhalten, aber wie in allen Bereichen die anerkannten Regelwerke der Technik

Produktnorm nach DIN EN 54-16 Geräte DIN EN 54-24 Lautsprecher DIN EN 54-4 Notstromversorgungen

VDE 0828-1 DIN EN 50849 wird in der Regel an eine SAA angebunden

ETW ELA-Technik Wagner Waldstraße 4 82239 Alling

Tel 08141 / 32 87 3-0 etw@ela-wagner.de

www.ela-wagner.de

